

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "Temafast Economy red" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : TEMAC a.s., Zverinek, Tschechische Republik
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "Temafast Economy red"
 Art der Prüfkörper : Probeplatten
 Eingang der Proben : 10.06.2003
 Probenehmer : Auftraggeber
 TZW-Az. : KA 163A/09

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde vorgelegt (unter KC 278/09 vom 07.04.2009) und überprüft
2. Migrationstest: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 2 esterartig	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	17	17	16	≤ 125
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	120	100	75	≤ 150
Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,15	0,14	0,11	≤ 0,25
Phenole [mg/m ² d]	< 0,01	< 0,01	< 0,01	

Die untersuchten Proben "Temafast Economy red" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bgesundhbl. Jg. 86, 6. Mitt.) im Bereich Dichtungen D2. DE

Anmerkung:

Dieses Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az.: KA 737A/03) vom 18.05.2004.
 Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 17.05.2014.

Karlsruhe, den 11.05.2009


 Dr. J. Klinger
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.